

Attestation d'utilisation AEAI n° 23326

Groupe 121	Plaques
Requérant	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz
Fabricant	-
Produit	PROMATECT-LS
Description	Plaque en silicate de calcium lié au ciment, PS=490kg/m3, E=30-50mm
Utilisation	RF1
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '171215' (12.04.2017), Prüfbericht '171223' (11.04.2017), Klassifizierungsbericht '171852' (19.04.2017)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	01.11.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

